

2019年12月24日

VJ フェンスターをご採用いただいているお客様へ

株式会社キムラ

代表取締役社長 木村 勇介

防火サッシの安全性について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、国土交通省より当社取り扱いの下記商品について、防火設備として認定された性能評価書に記載されている仕様と販売している商品の仕様に異なる点があるとの指摘を受け、現在安全性の確認を行っております。

大臣認定番号：EB-1812（2016年3月10日認定取得）

商品：複層ガラス入木製すべり出し窓 VJ フェンスター

出荷実績：31 物件 236 窓

相違点

- ・ガラス押し縁に使用されている膨張材が異なる材質及び形状である。
- ・ガラス周囲のシーリング材の有無（認定品はなし、販売品はあり）
- ・サッシ下端に取り付けられた木製水切り材の留付け材の間隔（100 mm以下）

※尚、上記相違点による窓の開閉や断熱性能への支障はございません。

商品の安全性について

2016年3月10日に取得した認定内容と上記3点が異なるため、現在公的試験機関にて早期に安全性の確認試験を受けることとしております。

今後の対応について

現在工事中の建築物に関しては、特定行政庁の指導の下、認定と同じ仕様にする是正工事などを行ってまいります。

具体的な工事内容

- ・ガラス押し縁に仕様されている膨張材への交換
- ・シーリング材の除去
- ・木製水切り材の留付け確認と必要に応じた留付け材の追加（増し打ち）

また、現在公的機関にて早期に安全性の確認試験を受ける準備をしておりますので、取得次第新たな認定番号のご案内をさせていただきます。

今後、このようなことを起さないように、生産時の検品体制を見直し、品質管理を徹底することで、再発防止に努めてまいります。

この度は、お客様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、このことを厳粛に受け止め、全社をあげて信頼の回復に努めてまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

株式会社キムラ マーケティング部 貿易課

電話番号：011-742-6903(受付時間：9：00～17：00 土日祝を除く)